Užsakymo nr.: G26.02698

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G26.02698_01

2026-09-18

Užsakovas, adresas	**III vandenvietė, L/d „Žuvėdra“, Debreceno g. 24, Klaipėda, v. t.**		
Mėginys	**Geriamasis vanduo**		
Mėginio Nr.	**G26.02698_01**	Mėginio kiekis	**0,5 l; 0,5 l; 0,25 l**
Mėginio paėmimo vieta	**L/d "Žuvėdra", Debreceno g. 24, v.t.**		
Mėginį paėmė	**Raidas Jastrumskis**		
Mėginio ND	**LST ISO 5667-5:2006**		
Akto nr.	**G26.02698**		
Mėginys paimtas (data, laikas)	**2026-09-15 09:30**	Mėginys pristatytas	**2026-09-15 09:45**
Tyrimas pradėtas	**2026-09-15 09:45**	Tyrimas baigtas	**2026-09-18 09:25:41**

Eil.Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2023 (ne daugiau)
1	Vandenilio jonų arba pH vertė, pH vienetai (20° C)	**7,46**	**LST ISO 10523:2012**	**6,5 - 9,5**
2	Savitasis elektros laidis, µS/cm (20°C)	**417**	**LST EN 27888:2002**	**2500**
3	Spalva, mg/l Pt	**30**	**LST EN ISO 7887:2012**	**30**
4	Kvapas	**Priimtinas vartotojams**	**LST EN 1622:2006**	**Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių**
5	Skonis	**Priimtinas vartotojams**	**LST EN 1622:2006**	**Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių**
6	Drumstumas, NTU	**0,40**	**LST EN ISO 7027-1:2016**	**4**
7	Aliuminis, µg/l	**100**	**LST ISO 10566:1998**	**200**
8	Laisvas chloras, mg/l	**<0,05**	**LST EN ISO 7393:2000**	
9	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens	**<1.0**	**LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017**	**0**
10	Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml	**< 1.0**	**LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017**	**0**
11	Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens	**< 1.0**	**LST EN ISO 7899-2:2001**	**0**
12	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C, 1 ml	**< 1.0**	**LST EN ISO 6222:2001**	**Nėra nebūdingų pokyčių**

Išvada: Vanduo atitinka HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus

Tyrimų protokolą patvirtino: Vyresnioji chemijos specialistė Asta Milkintienė

Paaiškinimai:

1. < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta – nustatyta, bet < 3,0 (mažiau už 3,0)
3. Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
4. Be raštiško laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
5. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
6. Tyrimų protokolas parengtas elektroniniu būdu ir galioja be parašo.